

(第3条関係)

指名業者及び入札者一覧表

件名 令和4年度配水施設計装設備修繕工事  
工期 令和5年3月31日迄  
入札日時 令和4年11月4日(金) 午前 10時00分

入札業者	入札金額			備考
	1	2	3	
有限会社 石川電設工業	26,000,000			落札
東洋電気工事 株式会社	26,950,000			
有限会社 佐渡山電水	27,200,000			
株式会社 東興電設	27,280,000			
重信電気工事 株式会社	27,450,000			
有限会社 共栄電気工事	27,850,000			
有限会社 三省電気工事	27,940,000			
有限会社 仲田電設	27,950,000			
章電設 株式会社	27,960,000			
第一工業 株式会社	27,980,000			
株式会社 丸高	28,000,000			
株式会社 丸元電気工事	28,070,000			
有限会社 南光電気設備	28,250,000			
株式会社 栄進電設	28,500,000			
有限会社 三星電気工事	28,500,000			
流言会社 シンリョウ電工	28,550,000			
有限会社 よろこび電化	28,870,000			
選電設 株式会社	28,880,000			
三協電設 株式会社	29,000,000			
東海電設 株式会社	29,250,000			
有限会社 共新電気設備	29,550,000			
コザ電気工事 株式会社	29,580,000			
有限会社 沖送電	29,850,000			

## 入札結果表

件名	令和4年度配水施設計装設備修繕工事
履行場所	上下水道局 外8箇所
種別	上下水道部管理課
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道局庁舎修繕： 計装システム監視PC用HDD,無停電電源装置バッテリー, 無停電電源装置の取替</li> <li>・八重島配水池・八重島第2配水池施設修繕： 残塩計電極,残塩計ビーズ,定流量弁ソレノイドバルブ,緊急用遮断弁用電動弁, ,指示器,差圧流量計の取替</li> <li>・胡屋配水池施設修繕： 残塩計電極,残塩計ビーズ,定流量弁ソレノイドバルブ,緊急用遮断弁用電動弁,無停電電源装置バッテリー、インバータ冷却ファン,警報設定器,指示器,センサーライトの取替</li> <li>・山里配水ポンプ場施設修繕： 無停電電源装置バッテリー,警報設定器,指示器の取替</li> <li>・松本配水池修繕： 残塩計電極,残塩計ビーズ,定流量弁ソレノイドバルブ,緊急用遮断弁用電動弁,警報設定器の取替</li> <li>・高原配水池修繕： 残塩計電極,残塩計ビーズ,定流量弁ソレノイドバルブ,緊急用遮断弁用電動弁, ,警報設定器,指示器,ディストリビューター,監視カメラの取替</li> <li>・大里配水池修繕： 定流量弁ソレノイドバルブ,緊急用遮断弁用電動弁, 無停電電源装置バッテリー,警報設定器,差圧流量計,残留塩素計の取替</li> <li>・高原分岐点修繕： ディストリビューター,圧力伝送器の取替</li> <li>・泡瀬小学校修繕： 無停電電源装置バッテリーの取替</li> </ul>
契約締結日	令和4年11月11日
工期	令和4年11月14日 から 令和5年3月31日
予定価格(税込)	29,319,000円
最低制限価格(税込)	26,516,490円
契約金額	28,600,000円 (うち消費税額 2,600,000円)
契約の相手方	<p>沖縄市松本3丁目17番36号</p> <p>有限会社 石川電設工業</p> <p>代表取締役 當山 安弘</p>