

質問回答

沖縄こどもの国新カバ舎整備基本計画策定業務に係る公募型プロポーザルにあたり、以下のとおり質問へ回答します。

No	質問	回答
1	実施要領（５）審査基準及び配点①1次審査の管理技術者の資格の欄に（一級建築士など）と記載されていますが、一級建築士は必須の資格となりますでしょうか？	<ul style="list-style-type: none"> 一級建築士の資格については必須ではありませんが、業務の性質上、建築技術に関する専門的知見を有する従事者が実施体制に加わっていることが望ましいと考えております。
2	参加申請書類のクに滞納のない証明書とあり、注意書きに所在の市区町村と記載があります。所在している市区町村では滞納のない証明書の発行は行っていないため、納税証明書を代替として提出して宜しいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 所在市区町村により滞納のない証明書の発行が行われていない場合、滞納が無いことが確認できれば、納税証明書等を代替として提出して問題ありません。
3	収容動物頭数について、繁殖を行った結果最終的に6頭飼育することを想定されていますか。またカバの性別毎の想定頭数についてもご教示ください。	<ul style="list-style-type: none"> 収容動物頭数につきましては、繁殖を行った結果として6頭となることを想定しております。 性別毎の想定頭数は、オス・メスのペア及び幼獣の3頭2組を想定しております。
4	概要仕様書 4.-(3)基本計画内容の設定及び検討のうち、③施設整備の方針を3案程度取りまとめる。と記載がありますが、これは候補地を3ヶ所とするのか、同一敷地内で3案程度提案を行うのか、どちらの想定でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 整備候補地については、本業務にて検討する内容に含まれているため、現時点ではどちらとも定まっておりません。 候補地が一つか複数かに関わらず、整備方針を3案程度取りまとめることを想定しております。
5	想定収容動物はカバ（成獣）6頭程度とありますが、当初から6頭を導入する予定でしょうか。 あるいは、繁殖により最大6頭程度になると解すべきでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 収容動物頭数につきましては、繁殖を行った結果として6頭となることを想定しております。
6	仕様書業務内容においては、施設整備の方針を3案程度取りまとめるがありますが、プロポーザル提案書の段階では1案の提示で問題ないでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 本プロポーザルへのご提案においては、1案の提示で問題ありません。ただし、複数案の提示を妨げるものではありません。 なお、本プロポーザルにおける提案は、契約相手方の選定にあたり、企画力等を総合的に評価・判断するためのものであり、提案内容が直ちに採択されるものではありませんので、予めご了承ください。
7	新カバ舎配置図を敷地図を用いて図示とあるのですが、図中に計画地の記載がありません。計画地からの提案となるのでしょうか？ また、既存カバ舎の敷地を活用するとすると、面積が足りないので周囲の山を削ることも可能性に含めて良いでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 整備予定地の検討自体が本業務の内容に含まれており、プロポーザルにおいても計画地の提案を求めます。 既存カバ舎の敷地活用の際する外周部の土木工事等についても、提案に含めることは可能です。