

令和7年9月9日

質 問 回 答 書

件名:(仮称)広域火葬場整備火葬炉設備設計支援業務委託

番号	質 問 欄	回 答 欄
1	<実施要綱> <u>P3 7 手続等 (4)技術提案書等の提出</u> <u>④提出部数 1)について</u> 評価者が事務局となっている項目の様式 3, 4, 6, 7-1, 7-2 は正本だけに添付し、 副本にはコピー等を添付しなくてよろしい でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	<実施要綱> <u>P3 7 手続等 (4)技術提案書等の提出</u> <u>④提出部数 2)について</u> 様式2には企業名を記載するスペースがあ るが、副本の表鑑として使用してよろしい でしょうか。正本には様式2を添付し、副本 は弊社仕様の表鑑を使用した方がよろし いでしょうか。	正本には全ての欄を記入した様式2を、副 本には整理番号と提出日欄のみを記入し た様式2を添付して下さい。
3	<実施要綱> <u>P3 7 手続等 (4)技術提案書等の提出 ④</u> <u>提出部数 2)について</u> 提出書類の作成データは、PowerPoint でもよろしいでしょうか。	よろしいです。 なお、イラストレーター等の有償ソフトを用 いて作成した資料については、PDF のみ の提出で構いません。
4	<提出書類等作成要領> <u>2 参加表明時の提出書類 (1)参加資格確</u> <u>認に関する資料について</u> 参加表明書提出については、様式1 参加表 明書1部のみ PDF をメール提出でよろし いでしょうか。	お見込みのとおりです。

番号	質 問 欄	回 答 欄
5	< 提出書類等作成要領 > <u>3 技術提案時の提出書類 (2)【企業に関する項目】</u>についての資料について 資料②及び③は、技術提案書提出時に原本提出となりますか。	原本または写しを提出してください。
6	< 要求水準書 > <u>P1 1.1 計画主要項目 (4)基本条件</u> <u>③使用燃料について</u> 燃焼計算書作成のため液化天然ガス (LNG)の低位発熱量を教えてください。	低位発熱量の代表値は「37.7MJ/m³N」です。
7	< 要求水準書 > <u>P3 1.1 計画主要項目 (5)火葬炉設備の設計に関わる仕様及び基準 ①環境保全基準 2)悪臭基準について</u> 「臭気指数は 21 以下」と記載されているが、どこに適用する基準でしょうか。	「臭気指数は 21 以下」は、条例に基づく敷地境界での基準であるが、本計画では、より厳しい基準を設けているため、「臭気指数は 21 以下」を削除します。 敷地境界での基準は、臭気濃度 10 以下です。
8	< 要求水準書 > <u>P7 1.4 工事区分 (1)工事区分表</u> <u>2LNG 貯槽等設備関係について</u> LNG 貯槽等設備から各炉への燃料供給設備 (バルブ止め)とあるが、弊社の希望する圧力で炉ごと (8 か所)にバルブ止めされており、バルブ以降が弊社の施工範囲という認識でよろしいでしょうか。 LPG の供給も同様でしょうか。	サテライト設備から各炉まで (8 か所)ガス供給工事として、建築事業者 (機械設備)が施工します。 なお、高圧の状態バルブ止めを行い引き継ぎますので、火葬炉設備事業者が自社の仕様にあった圧力へ減圧するものとします。

番号	質 問 欄	回 答 欄
9	<要求水準書> <u>P21 3.2 火葬炉設備 (3)炉内台車 ①主</u> <u>要項目 3)材質について</u> 柩受台(五徳)の材質が「SUS:クロムフ リー」とありますが、SUS はクロムを含む合 金出あり、クロムフリーとはなりません。材 質にこだわらず、クロムフリー五徳を使用 の解釈でよろしいでしょうか。	材質の指定はおこないませんが、クロムフ リーの仕様としてください。 ただし、材質によって、費用と耐久性等が 変わると思いますので、適切に長期維持管 理費等へ反映させてください。
10	<要求水準書> <u>P29 3.7 火葬炉付帯設備 (2)柩運搬車、</u> <u>(3)炉内台車運搬車について</u> 柩運搬台車の数量が 8 台とありますが、炉 内台車運搬車と合わせて 8 台でもよろし いでしょうか。	台車数は、以下のとおりとします。 ・柩運搬台車5台(4 台+予備 1 台) ・炉内台車運搬車5台(4 台+予備 1 台) ただし、兼用台車を提案する場合は、運営 に支障の無い台数(予備含む)とし、技術提 案書へ運用方法を記載して下さい。
11	<様式集> <u>様式 3 の留意事項について</u> 火葬場 1 から 5 については、発注者、受注 者、契約件名、契約金額、履行期間、引渡日 が分かる資料の添付となっているが、引渡 日の明記がない、または関連資料がない案 件の場合は契約書のみの添付でよろしい でしょうか。	契約書だけでは履行の確認ができないた め、履行の確認ができる書類を添付して下 さい。 例を以下に示します。 ・地方公共団体のホームページ ・地方公共団体が発行したパンフレット ・地方自治体と SPC 間の PFI に関する契 約書 など 提出書類から履行の確認ができない場合 は、評価対象とならないことにご留意くだ さい。

番号	質 問 欄	回 答 欄
12	<様式集> <u>様式4の管理技術者について</u> 本工事において建設業法上届出が必要な主任技術者または監理技術者のことではなく、本工事の設計及び工事の管理を行うものという解釈でよろしいでしょうか。 また、建設業法上の主任技術者または監理技術者とすれば、契約時に同等以上の技能・資格を有する者に変更することは可能でしょうか。	本件における管理技術者とは、設計支援業務における管理技術者をさしており、資格要件として建設業法に基づく建設業の種類「機械器具設置工事」の主任技術者となれる資格を有する者としております。 そのため、工事に関する技術者をプロポーザル時点で拘束するものではありません。
13	<基本設計図> <u>図面番号 A-10 断面図について</u> 炉機械室の高さが、断面 1-1' と 2-2' で記載が異なります。 どちらが正しいでしょうか。	断面 1-1' に記載された高さが正です。
14	<基本設計図> <u>排気筒位置の変更について</u> 機器の最適配置、今後のメンテナンス等を考慮し、提案図にて任意の位置に変更することは可能でしょうか。	基本設計図に記された火葬炉設備の図は、参考として記載されたものであるため位置を変更することは可能です。
15	<基本設計図> <u>CAD データの提供について</u> 図面番号 A-6 から A-10 までの CAD データを頂くことは可能でしょうか。	参加表明をした者へ提供いたします。