

別表（第6条関係）

沖縄市消防本部

## 公表違反対象物一覧表

法令の略称 法：消防法（昭和23年法律第186号）

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			その他消防長が必要と認める事項		
		違反指導事項	該当法令等の条項	違反の位置等	公表日	その他	
1	宅老所 花の里	大里 108 番地	スプリンクラー設備の未設置	法第17条	建物1階部分	令和2年6月30日	
2	キッチンセンターキンジョー	東 二丁目5番1号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
3	シニアハウスエール	海邦 一丁目5番3号	スプリンクラー設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
4	はんじょうアパート3号棟	比屋根一丁目2番6号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
5	クラブクイン／ムーンライト	上地 一丁目2番1号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
6	照喜名ビル	東 二丁目1番10号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
7	スカイビル	比屋根一丁目2番1号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
8	吉本弁当ビル	上地 二丁目10番12号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和2年6月30日	
9	仲宗根貸店舗	登川 二丁目19番19号及び22号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和3年6月29日	
10	中地アパート	上地 三丁目11番3号	自動火災報知設備の未設置	法第17条	建物全体	令和3年8月24日	

備考 公表違反対象物の数により、行を追加又は削除することができる。

※令和3年8月24日現在